

Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности	Текущий контроль
1.1	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений и общеобразовательных школ	Текущий контроль
1.2	Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений основам пожаробезопасного поведения	Текущий контроль
1.3	Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах	Текущий контроль
1.4	Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны	Текущий контроль
1.5	Практические занятия	Текущий контроль
1.6	Зачет	Итоговая аттестация

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 4 часов. Не допускается ни одной ошибки.

Действия работника детского учреждения, обнаружившего пожар и его признаки:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию)
задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации, известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника
организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения
все ответы являются верными

Обнаружив, что загорелись электрические сети:

необходимо в первую очередь обесточить электропроводку в квартире, а затем выключить общий рубильник на щите ввода
необходимо в первую очередь выключить общий рубильник на щите ввода

Подходить к очагу горения необходимо:

с подветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в лицо) на расстояние равное длине струи огнетушащего вещества огнетушителя
с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи огнетушащего вещества огнетушителя (величина которой указывается на этикетке огнетушителя)

Пожарные лестницы:

должны выполняться из негорючих материалов, располагаться не ближе 1 м от окон и должны быть рассчитаны на их использование пожарными подразделениями

должны выполняться из негорючих материалов и располагаться не ближе 2 м от окон

Руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики

перед началом культурно-массовых мероприятий
за 2 дня до начала культурно-массовых мероприятий

Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь:

не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов
не менее трех рассредоточенных эвакуационных выходов

Применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков в помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий:
разрешается, при условии соблюдения мер предосторожности
запрещается

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться:
не реже двух раз в год
не реже одного раза в три года

Киоски и ларьки, устанавливаемые (если это не противоречит нормативным документам) в зданиях и сооружениях:
должны быть из негорючих материалов
должны быть обработаны огнезащитной пропиткой

В многоэтажных зданиях образовательных учреждений группы (классы) детей младшего возраста:
следует размещать не выше третьего этажа
следует размещать не выше второго этажа

Допускается нижнюю часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрывать легкоснимаемыми щитами:
на высоту не более 2,5 м от уровня земли
на высоту не более 3 м от уровня земли

Эвакуационные пути должны быть такой ширины:
чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком
чтобы с учетом их геометрии, по ним можно было беспрепятственно пройти

Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта:
должна храниться на объекте
должна храниться в специально отведенном месте, при условии, что на объект она будет доставлена в течении 3х часов после запроса

Использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения:
разрешено
запрещено

При проведении эвакуации и тушении пожара эвакуацию детей:
следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения

следует начинать с тех помещений в которых находится наибольшее количество детей

следует начинать с помещений в которых находятся дети более младшего возраста

Пожарная техника это:

технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара
технические средства предназначенные для тушения пожара

Огнетушитель это:

переносное устройство предназначенное для тушения пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества

переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества

Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы на объектах:

запрещено

разрешено при условии, что проходу в любой момент могут быть освобождены от вещей

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей:

проводятся только в светлое время суток

проводятся как в светлое, так и в темное время суток

Закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов:

разрешается

запрещается

Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции:

запрещается

разрешается при условии соблюдения мер предосторожности

Эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием:

запрещается

разрешено, при условии, что фонарь не будет оставаться без присмотра

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

оставлять двери вентиляционных камер открытыми, закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки

подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества

все ответы являются верными

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях):

запрещается

разрешается

Огневые и сварочные работы могут быть допущены:

только с письменного разрешения руководителя образовательного учреждения. Эти работы должны производиться согласно требованиям с устного или письменного разрешения руководителя образовательного учреждения