Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ	Текущий контроль
2	Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения пожаров, меры их предупреждения	Текущий контроль
3	Требования пожарной безопасности	Текущий контроль
4	Общие сведения о противопожарной защите организаций	Текущий контроль
5	Действия при пожаре	Текущий контроль
6	Практическое занятие	Текущий контроль
	Зачет	Итоговая аттестация

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводиться в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 4 часов. Не допускается ни одной ошибки.

При проведении пожароопасных работ пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться:

системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями

системами противопожарной защиты

Запоры на дверях эвакуационных выходов:

должны обеспечивать возможность их свободного открывания без ключа

должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа

На объекте с массовым пребыванием людей:

руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте
руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в год практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте

Обучение лиц мерам пожарной безопасности:
путем проведения инструктажа
осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума

Проверки по делам о пожарах это:
деятельность дознавателей, государственных инспекторов по установлению причин пожаров, лиц, виновных в их возникновении, а также наличия или отсутствия признаков преступления
деятельность государственных инспекторов по установлению причин пожаров и лиц, виновных в их возникновении

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток

Нарушение требований пожарной безопасности:
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей

Вводный инструктаж проводят:
в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий

на рабочих местах с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.):
обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении
должны тщательно проверить помещение и убедиться в его готовности в противопожарном отношении не ранее, чем за неделю до мероприятия

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены:
таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны
планы эвакуации

Система пожарной безопасности это:
совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами
совокупность средств направленная на борьбу с пожарами
совокупность средств направленная на предотвращение пожаров

Обнаружив, что загорелись электрические сети, необходимо:
обесточить электропроводку, а затем выключить общий рубильник на щите ввода
выключить общий рубильник на щите

Стабилизация пожара:
происходит на 10–20 минуте от начала пожара и продолжается 25–40 мин.
происходит на 20–25 минуте от начала пожара и продолжается 20–30 мин

При тушении углекислотными огнетушителями электроустановок под напряжением:
не допускать подвода раструба ближе 2 м до электроустановки и пламени
не допускать подвода раструба ближе 1 м до электроустановки и пламени
не допускать подвода раструба ближе 1,5 м до электроустановки и пламени

Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть:
изолированы и защищены от повреждений

надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий

Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать:
на открытых площадках
как на открытых так и на закрытых площадках
на закрытых площадках

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует:
до окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений
после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений

При проведении паяльных работ:
рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 10 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.)
рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.)