Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности	Текущий контроль
2	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.	Текущий контроль
3	Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей.	Текущий контроль
4	Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара, вызов пожарной охраны.	Текущий контроль
5	Практическое занятие.	Текущий контроль
6	Зачет.	Текущий контроль
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности	Итоговая аттестация

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводиться в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 4 часов. Не допускается ни одной ошибки.

Перегрузкой называется такое явление:

<u>когда по электрическим проводам и электрическим приборам идет ток больше допустимого</u>

когда по электрическим проводам и электрическим приборам идет ток меньше допустимого

Пожарная профилактика это:
комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара
мероприятия, направленные на тушение пожаров

Противопожарный режим это:
организация производственного процесса, предназначенная для предотвращения пожаров
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.):
обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении
должны не менее, чем за три дня проверить их готовность в противопожарном отношении

Владелец источника повышенной опасности:
в любом случае несет ответственность за вред причиненный этим источником
отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания результате противоправных действий других лиц

Огнетушители это:
переносное или передвижное устройство для тушения и локализации небольшого очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управление струей огнетушащего вещества
переносное устройство предназначенное для тушения пожара

Бочки для хранения воды:
должны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами
должны иметь объем не менее 0,5 куб. м

Первичные средства пожаротушения это:
внутренние пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком
асбестовые и войлочные полотна, бочки с водой
все ответы являются верными

Конструкция пожарных кранов:

должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара
должна обеспечивать возможность открывания запорного устройства двумя людьми и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара

При проведении противопожарного инструктажа:
можно не учитывать специфику деятельности организации
следует учитывать специфику деятельности организации

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют:
органы государственного пожарного надзора
руководители организаций

В помещениях предприятия:
запрещается хранить огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости
огнеопасные или легковоспламеняющиеся вещества и жидкости необходимо хранить в специальных емкостях

Эвакуационный выход это:
выход ведущий в безопасную зону
выход, используемый для эвакуации людей и ведущий наружу или в безопасную зону

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается ли использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару
да
нет

Планы эвакуации следует использовать для:
систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации, привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в здании или объекте, в целях организации эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной ситуации
проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации
оба ответа являются верными

Эвакуационное освещение:

должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения
должно включаться с помощью рубильника, место нахождения которого обозначено на плане эвакуации

Для предупреждения пожара в офисном помещении запрещается:
устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке
устраивать в офисных помещениях антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов, устраивать перепланировку помещений офиса без учета действующих нормативных документов
снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации
все ответы являются верными

Под напряжением по окончании рабочего дня должны оставаться:
только системы сигнализации, аварийного и эвакуационного освещения, система противопожарной защиты
только системы сигнализации

Пожар это:
неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства
возгорание, в результате которого пострадало имущество организации

Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов:
выполняется владельцем огнетушителя самостоятельно
должна выполняться в соответствии с инструкциями по эксплуатации в специализированных организаций