

Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют

УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности	Текущий контроль
2	Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности организаций торговли и общественного питания, баз и складов	Текущий контроль
3	Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов	Текущий контроль
4	Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения пожара	Текущий контроль
5	Практическое занятие.	Текущий контроль
6	Зачет	Текущий контроль

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 4 часов. Не допускается ни одной ошибки.

Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями:

да
нет

Противопожарный режим это:
обеспечение оперативного тушения пожаров

правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров
обеспечение своевременного оповещения о возгорании и тушения пожара

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при одновременном нахождении на этаже более 10 человек:

должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре
должна быть предусмотрена система оповещения о пожаре

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.):

должны не менее, чем за 3 дня до пожара убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении
обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении

Вводный инструктаж на предприятии проводит:

инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по Предприятию или решением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения
мастер производственного обучения

При тушении углекислотными огнетушителями электроустановок под напряжением:

не допускать подвода раструба ближе 2 м до электроустановки и пламени
не допускать подвода раструба ближе 1 м до электроустановки и пламени

После полной ликвидации пожара свободный доступ на место пожара:
должен быть запрещен

разрешен с целью оценки материального ущерба

На территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами:
запрещается

разрешено, если емкость с горючим веществом находится на расстоянии не более 10 метров от средств пожаротушения

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом:

одновременное пребывание более 70 человек
одновременное пребывание более 50 человек

Запрещается ли загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами

да
нет

Эвакуационное освещение должно включаться:
автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения
с помощью выключателя

Разрешено ли топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива при эксплуатации печного отопления:

нет
да

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться:

на расстоянии, указанном в инструкции предприятия - изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи
на расстоянии, не менее чем 1,5 метра от металлической печи

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества:

лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях
лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, при этом в смежных помещениях проводить работы разрешено

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами:

необходимо в закрытом помещении
необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию

Пожарная безопасность это:

состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей

состояние объекта при котором возгорание исключено

Оставляя включенные горелки без присмотра:

разрешается на время не более 10 минут

не разрешается

Газоопасные работы должны проводиться:

только по наряду в соответствии с правилами безопасности

в соответствии с правилами безопасности

Эвакуация представляет собой:

процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара

процесс неорганизованного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара

При смешивании разогретый битум:

следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой

следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только металлической мешалкой

В гостиницах, кемпингах, мотелях и общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан:

памятки о мерах пожарной безопасности должны быть выполнены на английском языке

памятки о мерах пожарной безопасности должны выполняться на нескольких языках

Эвакуационные пути в пределах помещения:

должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты

должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения с учетом применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты

Калитки в распашных воротах:

не могут считаться эвакуационными выходами

могут считаться эвакуационными выходами

могут считаться эвакуационными выходами только в том случае, если они открываются наружу

Путь эвакуации это:

путь ведущий к эвакуационному выходу

безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу

Запоры на дверях эвакуационных выходов:

должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа
должны свободно открываться

Пожарная профилактика это:

мероприятия направленные на предотвращение пожаров
комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара

Пожарная охрана это:

совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ
мероприятия направленные на предотвращение пожаров и проведение спасательных работ

Пожарно-техническая продукция это:

специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства
техника предназначенная для тушения пожаров

Лица, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжеств вокруг новогодней елки, представления и т.п.):

должны не менее, чем за два дня до мероприятия убедиться в их готовности в противопожарном отношении
обязаны перед их началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении

Огнетушитель это:

переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества
переносное устройство предназначенное для тушения пожаров

При возникновении пожара:

необходимо немедленно вызвать пожарную охрану
необходимо немедленно приступить к его тушению

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации:
обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации
людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в год практических
тренировок лиц, которые находятся на объекте
обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации
людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие
практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на
объекте

**Ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным
выходам должна быть:**
не менее 2 метров
не более 1,5 метров