Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Введение. Правила пожарной безопасности.	Текущий контроль
2	Пожарная опасность организации	Текущий контроль
3	Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на предприятии	Текущий контроль
4	Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах	Текущий контроль
5	Практические занятия	Текущий контроль
6	Зачет	Итоговая аттестация

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводиться в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 1 часа. Не допускается ни одной ошибки.

Какие сведения ответственное лицо должно сообщить прибывшему на место руководителю тушения пожара?

Конструктивные и технологические особенности объекта, причины возгорания, масштабы пожара

Конструктивные и технологические особенности объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации

Сведения о прилегающих строениях, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и материалов, причины возгорания

Конструктивные и технологические особенности объекта, количество и пожароопасные свойства хранимых и применяемых веществ и материалов

Что из перечисленного не должен делать гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)?
Сообщить об этом по телефону в пожарную охрану
Вызвать скорую помощь
Принять по возможности меры по тушению пожара
Принять по возможности меры по эвакуации людей

В какой последовательности необходимо осуществлять мероприятия, проводимые при возникновении пожара, лицам, назначенным ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара?
Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта, начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, отключить электроэнергию, осуществить общее руководство по
Начать эвакуацию людей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, осуществить общее руководство по тушению пожара, организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей
Сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, отключить электроэнергию, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта
Начать эвакуацию людей, отключить электроэнергию, сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей, организовать встречу подразделений пожарной охраны

Кто осуществляет непосредственное руководство тушением пожара?
Руководитель организации, в которой произошел пожар
Ответственное лицо организации по пожарной безопасности
Прибывшее на пожар старшее оперативное должностное лицо
Начальник пожарной охраны муниципального образования, в котором находится объект возгорания

Кто обязан исполнять указания руководителя тушения пожара?
Бойцы пожарной части, прибывшие для тушения пожара
Личный состав пожарной охраны и ответственное лицо по пожарной безопасности организации
Личный состав пожарной охраны и руководство организации
Все, без исключения, присутствующие на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара

Что из перечисленного не соответствует требованиям норм пожарной безопасности к содержанию и размещению огнетушителей?
Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы
Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола
Водные (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты
Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 2,5 м

Какие сведения необходимо сообщать во время звонка в пожарную охрану в случае возникновения пожара?
Адрес, по которому случилось возгорание, количество пострадавших
Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших
Адрес объекта, место возгорания, данные позвонившего
Адрес объекта, место возгорания, количество пострадавших, данные позвонившего

Как часто асбестовые полотна, грубошерстные ткани, войлок должны просушиваться и очищаться о пыли?
Не реже одного раза в месяц
Не реже одного раза в три месяца
Не реже одного раза в полгода
Не реже одного раза в год

Какая информация не содержится в журнале учета огнетушителей на объекте?
Марка огнетушителя, присвоенный номер, дата ввода в эксплуатацию, место его установки
Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя)
Дата проведения осмотра огнетушителя и замечания о его состоянии, дата технического обслуживания со вскрытием огнетушителя
Фамилия, имя, отчество руководителя организации где установлен огнетушитель

Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?
Пожаров класса A и D
Пожаров класса B и C
Пожаров класса A и C

Пожаров класса А и В

Какие огнетушители применяются для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением?
Водные огнетушители
Хладоновые огнетушители
Углекислотные огнетушители
Воздушно-пенные огнетушители

Что из перечисленного не соответствует требованиям норм пожарной безопасности по размещению переносных огнетушителей?
Огнетушители должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов
Расстояние для помещений категории Д от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя не должно превышать 5 м
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах
Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола

В какие сроки углекислотные огнетушители подлежат перезарядке?
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в три года
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в пять лет

Пожар какого класса можно потушить водно-эмульсионным огнетушителем?
Пожар класса А
Пожар класса В
Пожар класса С
Пожар класса D

Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?
Можно, по приказу руководителя организации
Можно, но не более 20% объема запаса воды
Можно, только в исключительных случаях
Не разрешается

Какие пожарные извещатели необходимо устанавливать в помещениях, оборудованных вычислительной техникой?
Только дымовые

Дымовые, тепловые, пламени
Дымовые, пламени
Тепловые, пламени

Что относится к первичным средствам пожаротушения?
Только переносные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь
Только переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь
Только переносные и передвижные огнетушители, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания
Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания

Какое минимальное количество пожарных извещателей необходимо устанавливать в каждом защищаемом помещении?
Один
Не менее двух
Количество определяется проектом

Сколько ручных огнетушителей должно находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений?
Не менее 2 ручных огнетушителей
Не менее 4 ручных огнетушителей
Не менее 8 ручных огнетушителей

Что из перечисленного не соответствует требованиям к содержанию пожарных гидрантов?
Должны находиться в исправном состоянии
В зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года
Автотранспорт, стоящий на крышках колодцев пожарных гидрантов, должен иметь возможность беспрепятственного выезда в любой период времени

С какой периодичностью необходимо производить перекатку рукавов внутреннего противопожарного водопровода на новую скатку?
Не реже одного раза в два года
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в шесть месяцев
Не реже одного раза в три месяца

В каком состоянии относительно друг друга должны находится пожарный кран, ствол и рукав?

Пожарный кран, рукав и ствол должны находится в разомкнутом состоянии
Пожарный рукав должен быть присоединен к крану, ствол - в разомкнутом состоянии
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу
Пожарный рукав и ствол присоединены друг к другу, кран не подсоединен

С какой периодичностью пожарные насосы должны подвергаться проверке?
Ежедневно
Еженедельно
Ежемесячно
Ежеквартально

Где не устанавливаются пусковые элементы дистанционного ручного привода исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий?
На входе в здание
У эвакуационных выходов
В помещениях пожарных постов
В помещениях диспетчерского персонала

Что из перечисленного не соответствует требованиям Норм пожарной безопасности при подготовке к проведению проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации?
Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) руководителя организации создается квалификационная комиссия
Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря
О времени и месте работы квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности территориальный орган Госпожнадзора извещается не менее чем за 5 дней
Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с программой и графиком проверки знаний

Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода?
Один раз в год
Не реже двух раз в год
Не реже одного раза в два года
Не реже трех раз в год

В каком случае проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации не требуется?
При утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности
По требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при установлении нарушений требований пожарной безопасности и недостаточных знаков
После происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности
При перерыве в работе в данной должности более одного квартала

Какова периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара?
Не реже одного раза в три месяца
Не реже одного раза в полугодие
Не реже одного раза в год
По мере изменения кадрового состава организации

Какие вопросы должны обязательно отражаться в инструкции о мерах пожарной безопасности?
Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей
Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы
Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов
Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв
Все перечисленные вопросы должны отражаться в инструкции

На какой высоте должны располагаться настенные звуковые и речевые оповещатели о пожаре?
Не менее 2,0 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 100 мм
Не менее 2,1 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 250 мм
Не менее 2,2 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм
Не менее 2,3 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм
Не менее 2,4 м от пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 50 мм

Какой административный штраф может быть наложен на граждан за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара?
От одной до двух тысяч рублей
От одной тысячи до десяти тысяч рублей
От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
<u>От четырех тысяч до пяти тысяч рублей</u>

Что из перечисленного в соответствии с Федеральным законом " О пожарной безопасности" понимается под пожарной профилактикой
Создание условий для успешного тушения пожаров
<u>Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий</u>
Исключение возникновения пожаров
Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей во время пожаров

Кто должен обеспечивать проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений?
Ремонтный персонал организации
Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации
Непосредственный руководитель работ
<u>Руководитель организации</u>

Могут ли огнетушители использоваться для тушения нескольких классов пожара одновременно?
Могут, но не более двух классов пожара
Не могут, каждому классу пожара соответствует свой тип огнетушителя
Могут, но только не порошковые огнетушители
<u>Могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара</u>

Какой вес должны иметь передвижные огнетушители?
Не менее 10 кг
Не менее 15 кг, но не более 200 кг
<u>Не менее 20 кг, но не более 400 кг</u>
Не менее30 кг, но не более 500 кг

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами?
От одной до двух тысяч рублей
От одной тысячи до десяти тысяч рублей
От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

От шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, вновь принимаемые на работу?
Вводный противопожарный инструктаж
Целевой противопожарный инструктаж
Первичный противопожарный инструктаж
Внеплановый противопожарный инструктаж

В каком из перечисленных случаев внеплановый противопожарный инструктаж не проводится?
При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности
При изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта
При приеме в отдел (рабочую группу) нового работника
При нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники, вновь принимаемые на работу, непосредственно на рабочем месте?
Вводный противопожарный инструктаж
Целевой противопожарный инструктаж
Первичный противопожарный инструктаж
Внеплановый противопожарный инструктаж

В каком из перечисленных случаев целевой противопожарный инструктаж не проводится?
При подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом участников более 50 человек
При выполнении работ во вторую смену
При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф
При организации массовых мероприятий с обучающимися

С какой периодичностью проводится обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных со взрывопожароопасным производством?
Не реже одного раза в полугодие
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в три года
По мере необходимости

К какому классу относится пожар в электроустановке?
Класс пожара A
Класс пожара B
Класс пожара C
Класс пожара D
Класс пожара E

Каким правом не обладает государственный инспектор города (района) субъекта Российской Федерации по пожарному надзору?
Осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности организациями, а также должностными лицами и гражданами
Проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений
Препятствовать представителям организаций присутствовать при проведении мероприятий по контролю, не давать разъяснения по вопросам, относящимся к предметам их проверок
Давать руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Какая уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло смерть нескольких человек?
Ограничение свободы на срок до трех лет
Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности
Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового

Какой документ в соответствии с правилами противопожарного режима должен быть разработан в отношении каждого объекта?
Распоряжение о противопожарном режиме

Программа противопожарного инструктажа
Инструкция о мерах пожарной безопасности
Правила внутреннего трудового распорядка

Какие вопросы не отражаются в инструкции о мерах пожарной безопасности?
Порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей
Обязанности и действия работников при пожаре
Режим работы, время отдыха, ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Места курения и применения открытого огня

Должен ли руководитель организации обеспечить обучение своих работников мерам пожарной безопасности?
Руководитель организации делает это по своему усмотрению
Руководитель организации обязан обучать своих работников
Руководитель организации обязан обучать своих работников, если это предусмотрено коллективным договором
В обязанности руководителя организации это не входит

Что из перечисленного не входит в цели проведения противопожарного инструктажа?
Доведение до работников организаций основных требований пожарной безопасности
Изучение пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты
Ознакомление работников с действиями пожарных во время тушения пожара
Обучение работников необходимым действиям в случае возникновения пожара

Что из перечисленного не включает в себя программа противопожарного инструктажа?
Ознакомление работников организации с правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей
Ознакомление работников организации с правилами внутреннего трудового распорядка
Ознакомление работников организации с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ
Ознакомление работников организации с обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики

С кем не проводится вводный противопожарный инструктаж?
С сезонными работниками
С обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику
С прибывшими на экскурсию
С командированными в организацию работниками

Какая уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека?
Ограничение свободы на срок до трех лет
Наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать отдельные должности
Ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового
Ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового

Что такое дренчерная установка пожаротушения?
Установка пожаротушения, оборудованная дренчерными оросителями или генераторами пены
Установка пожаротушения, реагирующая на два или более фактора пожара
Установка, формирующая извещение о пожаре при превышении температуры срабатывания извещателя
Устройство для выпуска и распределения огнетушащего вещества или порошка

Какие пожарные извещатели необходимо устанавливать в конференц-залах?
Дымовые
Дымовые, тепловые, пламени
Дымовые, пламени
Тепловые, пламени

Что из перечисленного при обучении пожарно-техническому минимуму не входит в программу обучения руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность?
Знания требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима

Пожарная опасность технологического процесса и производства организации
Устройство, принцип работы, технические характеристики пожарных машин, агрегатов, предназначенных для тушения пожара
Приемы и действия при возникновении пожара в организации, позволяющие выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре

Кто в соответствии с Нормами пожарной безопасности проходит обучение пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации?
Работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях
Работники бухгалтерии
Работники службы управления персоналом
Работники планово-экономической службы

Что из перечисленного не входит в компетенцию органов государственного пожарного надзора?
Организация и проведение проверки деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты
Осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых материалов промышленно
Ведение в установленном порядке производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности
Рассмотрение обращений и жалоб граждан и организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности

Каким документом из перечисленных устанавливаются общие требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям
Федеральным законом от 21.12.1994 N 69 "О пожарной безопасности"
Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
Всеми перечисленными документами

С какой периодичностью проводится повторный противопожарный инструктаж с работниками организаций, не имеющих пожароопасного производства
Не реже одного раза в квартал
Не реже одного раза в полугодие
Не реже одного раза в год
Не реже одного раза в три года

Какой вес должны иметь переносные огнетушители?
До 10 кг
До 20 кг
До 25 кг

Как подразделяются огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества?
Водные, пенные, порошковые, углекислотные
Водные, пенные (воздушно-пенные, химические пенные), порошковые, углекислотные, комбинированные
Водные, воздушно-эмульсионные, воздушно-пенные, воздушно-пенные с фторсодержащим зарядом, порошковые, углекислотные, хладоновые
Водные, воздушно-пенные, химические пенные, порошковые, углекислотные

Что не соответствует требованиям, предъявляемым к звуковым и речевым оповещателям?
Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения
Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств
Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре должны иметь возможность регулировки уровня громкости
Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания

Что из перечисленного не соответствует требованиям Правил противопожарного режима на производственных объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более)?
Должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара
Должна быть разработана инструкция, о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре
Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте
Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время

В каком из перечисленных документов определены правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности?
Федеральный закон 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности"

Федеральный закон 116-ФЗ от 21.07.1997г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Что из перечисленного не учитывается при определении видов и количества первичных средств пожаротушения?
Физико-химические и пожароопасные свойства горючих материалов
Категория защищаемого помещения
Количество работающих
Площадь защищаемого объекта

Какому административному наказанию могут быть подвергнуты должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам?
Административному штрафу в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей
Административному штрафу в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей или административному аресту на срок до пятнадцати суток
Административному штрафу в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административному приостановлению деятельности на срок до девяноста суток
Административному штрафу в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей

Что из перечисленного не соответствует обязанностям должностных лиц органов государственного пожарного надзора?
Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности
Проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о ее проведении в соответствии с ее назначением в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Выдавать руководителям юридических лиц, должностным лицам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности через две недели после предварительных устных замечаний по обнаруженным нарушениям требований в обла
Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки

На основании какого документа должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право посещать территории и помещения организаций в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности?

Только на основании приказа руководителя органа государственного пожарного надзора о назначении проверки
По документу удостоверяющего личность должностного лица
По предъявлению служебного удостоверения и копии приказа руководителя органа государственного пожарного надзора о назначении проверки
Имеют право посещать территорию без каких либо документов

Кто в соответствии с Нормами пожарной безопасности не проходит обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от производства?
Руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности
Работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа
Работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях
Руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны

Какая уголовная ответственность предусмотрена за нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?
Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением
Лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
Наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового

Что относится к основным элементам системы обеспечения пожарной безопасности?
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, муниципальная пожарная охрана

Органы государственной власти, государственная противопожарная служба, органы местного самоуправления, организации
Органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности

Что из перечисленного не относится к целям создания системы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты?
Предотвращение пожара
Обеспечение безопасности людей
Обеспечение требований государственного пожарного надзора
Защита имущества при пожаре

Какие подразделения не относятся к органам государственного пожарного надзора?
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пож
Структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления государственного пожарного надзора на территориях федеральных округо
Структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности
Подразделения противопожарной службы, созданные в организациях независимо от формы собственности

Что из перечисленного не входит в основные функции системы обеспечения пожарной безопасности?
Осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности
Строительство зданий, объектов в соответствии с требованиями пожарной безопасности
Научно-техническое и информационное обеспечение в области пожарной безопасности
Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

Для решения каких задач не предназначена пожарная охрана?
Выполнения работ по профилактике пожаров
Тушения пожаров
Проведения восстановительных работ
Проведения аварийно-спасательных работ

К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организации за нарушение требований пожарной безопасности?
К дисциплинарной
К уголовной
К административной
К любой ответственности из перечисленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?
Служба охраны труда
Руководитель организации
Работники пожарного надзора по закрепленным за ними объектам
Руководители структурных подразделений организации, отделов

Что из перечисленного не входит в обязанности в области пожарной безопасности руководителей организаций?
Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны
Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению
Для обеспечения соблюдения Правил пожарной безопасности в организации заключать договоры на работу по совместительству с государственными инспекторами по пожарному надзору
Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов

Какому административному штрафу могут быть подвергнуты юридические лица за несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленным для пожарных машин?
От пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей
От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей
От ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей
От сорока тысяч до ста тысяч рублей