Утверждаю
Директор ЧУДПО «Абсолют УЦ»
_____ О.А Творогова

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность» (Далее образовательная программа)

Нормативные основания осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей являются обязательной частью внутренней системы оценки качества образования ЧУДПО «Абсолют УЦ».

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации») установлены компетенции участников образовательных отношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соответствии с законом к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляется с учетом всех законодательных норм, касающихся сферы образования. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей следует учитывать следующие нормативные акты:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ)

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444

Трудовой Кодекс Российской Федерации;

Порядок организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие «качество образования» как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки слушателей, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов программы дополнительного профессионального обучения. Таким образом, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей являются составляющей внутренней системы оценки качества образования. Текущий контроль успеваемости слушателей рассматривается как регулярная оценка педагогическими работниками ЧУДПО «Абсолют УЦ» уровня достижения обучающимися установленных на определенных этапах образовательной деятельности планируемых результатов освоения программ дополнительного профессионального обучения. Целью текущего контроля успеваемости слушателей является своевременное реагирование педагогических работников на отклонение от образовательных программ требований к планируемым результатам освоения слушателем учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных программой дополнительного профессионального обучения.

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляет педагог в соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ Минздравсопразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), а именно «Оценивает эффективность и результаты обучения слушателей по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса слушателей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, которые использованы при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, являются составной частью образовательных программ. Следовательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе образовательной программы в ЧУДПО «Абсолют

УЦ» не могут использоваться педагогами при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей

Системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей в ЧУДПО «Абсолют УЦ» должны быть прозрачны, то есть все участники образовательных отношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) должны быть проинформированы о периодичности, сроках, формах и системе оценивания результатов.

Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, порядок и сроки ликвидации которой определены Положением о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в ЧУДПО «Абсолют УЦ». Ликвидация академической задолженности является обязанностью слушателей.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации слушателей по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность» проводится по результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные материалы по данной образовательной программе отражены в приложении № 1.

Заключительные положения

Методические рекомендации утверждаются приказом директора ЧУДПО «Абсолют УЦ»

Вступают в силу с момента утверждения директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке

Методические рекомендации об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей ЧУДПО «Абсолют УЦ» по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность»

Приложение № 1

№ п/п	Наименование модулей, учебных предметов	Контроль
1	Введение. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности	Текущий контроль
2	Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйствах	Текущий контроль
3	Требования пожарной безопасности объектов и территорий сельскохозяйственного назначения	Текущий контроль
4	Противопожарная защита объектов сельского хозяйства	Текущий контроль
5	Методика проведения занятий по программе пожарно-технического минимума с рабочими, специалистами, служащими и механизаторами объектов сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств	Текущий контроль
6	Практические занятия	Текущий контроль
7	ЗАЧЕТ	Итоговая аттестация

Оценочные материалы для итоговой аттестации по вышеуказанной программе.

Текущий контроль проводится в форме опроса слушателей.

Итоговая аттестация проводиться в форме тестирования с использованием информационно-коммуникационных технологий. Время, выделенное на итоговую аттестацию, составляет не более 1 часа. Не допускается ни одной ошибки.

Пожарная безопасность это:

состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров

стояние защищенности организации от пожаров

состояние, при котором возможность возгорания исключена

Временные полевые станы необходимо располагать:

не ближе 150 метров от хлебных массивов, токов и др

не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др
ни один из ответов не является верным

Пожарная сигнализация это:
совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты
специальная установка оповещающая о начале возгорания

Огнетушителями называются:
устройства предназначенные для тушения пожаров
переносное или передвижное устройство для тушения и локализации небольшого очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управление струей огнетушащего вещества

Ящики для песка должны иметь объем:
0,5; 1,0 или 3,0 куб. м и комплектоваться совковой лопатой
не менее 3,0 куб

Провода, идущие к электробрудерам и ультрафиолетовым установкам:
должны прокладываться на высоте не менее 5 м от уровня пола и на расстоянии 15 см от горючих конструкций
должны прокладываться на высоте не менее 2,5 м от уровня пола и на расстоянии 10 см от горючих конструкций
должны прокладываться на высоте не менее 1,5 м от уровня пола и на расстоянии 50 см от горючих конструкций

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии:
не менее 5 м от склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий, сооружений и складов
не менее 3 м от склада ее хранения и не менее 10 м от других зданий, сооружений и складов
допускается оба способа расположения

Опалубку из горючих и трудногорючих материалов:
допускается устраивать одновременно не более чем один этаж
допускается устраивать одновременно не более чем на три этажа

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе:
50 метров от места смешивания битума с растворителями
20 метров от места смешивания битума с растворителями
20 метров от места смешивания битума с растворителями

Повторный противопожарный инструктаж проводится:
в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации
2 раза в год
один раз при приеме на работу

Пожарная охрана это:
силы и средства направленные на предотвращение пожаров
совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ
комплекс мероприятий по обеспечению проведения спасательных работ и тушению пожаров

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:
собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции
все ответы являются верными

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека:
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей

Устраивать в помещениях для скота и птицы мастерские, склады и стоянки автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживанием ферм:
запрещено
разрешено

Зерноток необходимо располагать:
от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов - 100 метров
от зданий, сооружений и строений не ближе 70 метров, а от хлебных массивов - 150 метров
ни один из ответов не является верным

Площадь основания одной скирды (стога):
не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров
не должна превышать 100 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 200 кв. метров

Пожарная профилактика это:
комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара
комплекс противопожарных мероприятий
мероприятия направленные на тушение пожаров

Пожарная безопасность это:
состояние объекта при котором исключена возможность возникновения пожара
состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а так же обеспечивается защита материальных ценностей

Пожаром называется
неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства
горение контролируемое либо нет, которое в результате причинило вред здоровью людей
неконтролируемое горение, в результате которого был причинен материальный ущерб

Необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии:
не менее 1 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 0,5 метра
не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра